

# 吸収式冷凍機 冷房オン点検表

運転データ

機種名:

項目		点検箇所					
電磁開閉器	低温吸収液ポンプ	外観	端子緩み	R-S	良	否	
	高温吸収液ポンプ			S-T	良	否	
	冷媒ポンプ			R-T	良	否	
	抽気ポンプ				良	否	
ポンプ モーター	低温吸収液ポンプ	運転電流	定格電流	振動・異音	良	A	
	高温吸収液ポンプ				良	A	
	冷媒ポンプ				良	A	
	抽気ポンプ				良		
	ロボット用抽気ポンプ				良	A	
蒸気制御データ	制御量	供給圧力	入口圧力	蒸気弁リフト			
	100%				良	否	
	0%				良	否	
真空度	タンク				良	否	
	本体				良	否	
機内抵抗	入口圧力	冷水	冷却水	Mpa	Mpa	良	
	出口圧力	冷水	冷却水	Mpa	Mpa	良	
	$\Delta P$	冷水	冷却水			良	
	抵抗値	冷水	冷却水			良	
	流量	冷水	冷却水			良	
	抵抗(仕様)	冷水	冷却水			良	
安全装置	インターロック作動	状況確認			良	否	
調査	ハンマー音異常	状況確認			良	否	
	蒸気使用量異常	状況確認			良	否	
	室内冷房効果	状況確認			良	否	